

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74

С.У. Рустамова

(подпись Ф.И.О.)

МАОУ СОШ

с углубленным

изучением

отдельных

предметов

№ 74

(М.П.)

2024 года

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной
инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 1

«29» 03 2024 года

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 74

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 46

1.3. Сведения о размещении объекта:

Кирпичное отдельно стоящее здание с пристроем (количество этажей) 4 этажа,
3 213,2 кв.м,

часть здания 3 этажа 515,2 кв.м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 7 695 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1935 год, последнего капитального ремонта - нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____, капитального – 2025 год.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 74

сокращенное наименование (по учредительным документам): МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 46, +7(343)242-22-10, soch74@eduekb.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Получено 29.03.24
Сделан запрос на имя ОП
Хареев АС

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): **муниципальная**

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент образования Администрации города Екатеринбурга**

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: **620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 24 А, +7(343)304-12-51**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): **дети**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): **все**

2.4. Виды услуг: **обучение**

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому, дистанционно**

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) **730 (в две смены)**
вместимость **730 (в две смены)**, пропускная способность **730 (в две смены)**.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): **да**

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

автобусом маршрутов №№ 25, 28, 43, 49, 51, 83, 85, 95, 98 до остановки «Токарей», троллейбусом маршрутов №№ 26, 35 до остановки «Токарей»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **213 метров.**

3.2.2. Время движения (пешком) **4 минуты.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): **да**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать): **нет**
их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать): **нет**

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем Услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	ДУ

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴							Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
		К (для передвигающихся на креслах колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)			
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДУ	ДП	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДП	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

⁴ Указывается:

ДП — доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);
 ДЧ — доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);
 ДУ — доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное);
 нет — недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: **доступно условно**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обследования
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен			
2.	Вход (выход) в здание		Ремонт капитальный		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Ремонт капитальный		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Ремонт капитальный		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Ремонт капитальный		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Ремонт капитальный		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступ обеспечен			
8.	Все зоны и участки		Ремонт капитальный		

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): проведение капитального ремонта в 2025 году

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: обеспечение доступности для МГН

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее — Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее — Комиссия):

Председатель

Комиссии:

(подпись)

(Н.А. Иваницкая)
(инициалы, фамилия)

Члены

комиссии:

(подпись)

(Т.Е. Понятовская)
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(С.У. Рустамова)
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(Е.Л. Малышкина)
(инициалы, фамилия)

(подпись)

(Н.И. Астапенко)
(инициалы, фамилия)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена

« 29 » 03 2024 года
(дата)

в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 6 листов
Директор МАОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 74

С. У. Рустамова



Приложение к паспорту доступности
от «29» марта 2024 г. № 1



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
С.У. Рустамова

«07» апреля 2026 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей
(далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):

620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 46

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

Образование; Услуга в сфере организации отдыха детей и их оздоровления

Сведения об объекте:

Кирпичное отдельно стоящее здание с пристроем 4 этажа, 3 213,2 кв. м;

часть здания 3 этажа (или помещение на 1, 2, 3 этаже), 515,2 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7 695,0 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 74 (MAOU СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74)

Адрес места нахождения организации:

620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 46

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):

Муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):

Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 24 А, тел. +7(343)304-12-51

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности:

Образование; Услуга в сфере организации отдыха детей и их оздоровления

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

Посещаемость 590 (в две смены), вместимость 590 (в две смены), пропускная способность 590 (в две смены)

Виды оказываемых услуг:

Обучение

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

На объекте, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

Инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды с умственной отсталостью

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (да/нет/нет необходимости)
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Да
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	Да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет
14.	Иные	-

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для

		инвалидов предоставляемой услуги (да/нет/ нет необходимости)
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (при необходимости)	Да
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет необходимости
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, наличие площадки для выгула собаки-проводника (при необходимости)	Нет необходимости
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Да
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Да
12.	Иные	-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Установить тактильную предупредительную разметку п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018 Установить элементы информации об объекте (визуальные, тактильные, акустические)	Капитальный ремонт
2.	Оборудование санитарно-гигиенического помещения для нужд инвалидов категории К, всех санитарно-гигиенических помещений для категорий инвалидов О, С	Капитальный ремонт

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1.	Установить устройства помощи вызова персонала п. 7.2.2.1 ГОСТ Р 51671-2020	До 01.06.2026 г.
2.	Установить тактильную предупредительную разметку п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018 Установить контрастные противоскользящие полосы на краевых ступенях лестничных маршей	До 01.06.2026 г.
3.	Установить знаки доступности для всех категорий МНГ, в соответствии с п. 4.3.7.1 ГОСТ Р 52131-2019	До 01.06.2026 г.

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.